



ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ  
ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ  
ДЕРЖАВНА СИСТЕМА СЕРТИФІКАЦІЇ УкрСЕПРО

№ 922639

Серія ВБ

# СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

Зареєстровано в Реєстрі за № UA1.016.0012660-08  
Зареєстровано в Реєстрі

Термін дії з 01 лютого 2008 до 31 січня 2010  
Срок действия с

Продукція  
Продукция

Клапани вогнезатримуючі КО

код УКТ ЗЕД ТН ЗЕД

**29.13.13**

код ДКПП ОКП

Відповідає вимогам  
Соответствует требованиям

п. 2.14 (таблиця 2) ДБН В.1.1-7-2002 'Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єктів будівництва', п.п. 4.109\*, 4.110\*, 4.123 СНиП 2.04.05-91 'Отопление, вентиляция и кондиционирование', ДСТУ Б В.1.1-4-98 'Будівельні конструкції. Методи випробувань на вогнестійкість. Загальні вимоги' та ТУ У 29.2-14308032-012-2004 'Клапани вогнезатримуючі та димові' зі зміною № 3, щодо межі вогнестійкості 120 хвилин (2,0 години) EIS 120

Виробник продукції  
Изготовитель продукции

ВАТ 'Завод 'Екватор',  
54020, м. Миколаїв, вул. Декабристів, 60,  
код ЄДРПОУ 14308032

Сертифікат видано  
Сертификат выдан

ВАТ 'Завод 'Екватор',  
адреса: 54020, м. Миколаїв, вул. Декабристів, 60,  
код ЄДРПОУ 14308032

Додаткова інформація  
Дополнительная информация

Клапани вогнезатримуючі КО, що виробляються серійно з 01.02.2008 до 31.01.2010 згідно з ТУ У 29.2-14308032-012-2004 'Клапани вогнезатримуючі та димові' зі зміною № 3. Здійснюється технічний нагляд за виробництвом сертифікованої продукції 1 (один) раз протягом терміну дії сертифікату відповідності

Сертифікат видано органом з сертифікації  
Сертификат выдан органом по сертификации

Державний центр сертифікації МНС України,  
04212, м. Київ, вул. Малиновського, 6  
(свідоцтво про уповноваження №UA.PN.016 від 01.04.05)  
т.(044)461-91-31, www.ukrfiresert.kiev.ua

На підставі  
На основании

Протокол сертифікаційних випробувань від 26.12.2007 № 12/СК-07 ВЦ ТОВ 'ТЕСТ' (атестат акредитації № UA 6.001.Н.145), акт обстеження від 20.11.2007 № 742 Державного центру сертифікації МНС України

Керівник органу з сертифікації  
Руководитель органа по сертификации



В.І. Приймаченко  
ініціали, прізвище

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в Реєстрі системи УкрСЕПРО за тел. (044) 537-35-76