



ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ
ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ
ДЕРЖАВНА СИСТЕМА СЕРТИФІКАЦІЇ УкрСЕПРО

№ 922638

Серія ВБ

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

Зареєстровано в Реєстрі за № **UA1.016.0012659-08**
Зареєстрований в Реєстрі

Термін дії з **01 лютого 2008** до **31 січня 2010**
Срок действия с

Продукція
Продукция

Клапани димові КД

код УКТ ЗЕД, ТН ЗЕД

29.13.13

код ДКПП, ОКП

Відповідає вимогам

Соответствует требованиям

п. 2.14 (таблиця 2) ДБН В.1.1-7-2002 'Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єктів будівництва', п.п. 4.109*, 4.110*, 4.123 СНиП 2.04.05-91 'Отопление, вентиляция и кондиционирование', ДСТУ Б В.1.1-4-98 'Будівельні конструкції. Методи випробувань на вогнестійкість. Загальні вимоги' та ТУ У 29.2-14308032-012-2004 'Клапани вогнезатримуючі та димові' зі зміною № 3, щодо межі вогнестійкості 120 хвилин (2,0 години) EIS 120

Виробник продукції
Изготовитель продукции

ВАТ 'Завод 'Екватор',
адреса: 54020, м. Миколаїв, вул. Декабристів, 60,
код ЄДРПОУ 14308032

Сертифікат видано
Сертификат выдан

ВАТ 'Завод 'Екватор',
адреса: 54020, м. Миколаїв, вул. Декабристів, 60,
код ЄДРПОУ 14308032

Додаткова інформація
Дополнительная информация

Клапани димові КД, що виробляються серійно з 01.02.2008 до 31.01.2010 згідно з ТУ У 29.2-14308032-012-2004 'Клапани вогнезатримуючі та димові' зі зміною № 3. Здійснюється технічний нагляд за виробництвом сертифікованої продукції 1 (один) раз протягом терміну дії сертифікату відповідності

Сертифікат видано органом з сертифікації
Сертификат выдан органом по сертификации

Державний центр сертифікації МНС України,
04212, м. Київ, вул. Малиновського, 6
(свідоцтво про уповноваження №UA.PN.016 від 01.04.05)
т.(044)461-91-31, www.ukrfiresert.kiev.ua

На підставі
На основании

Протокол сертифікаційних випробувань від 26.12.2007 № 11/СК-07 ВЦ ТОВ 'ТЕСТ' (атестат акредитації № UA 6.001.H.145), акт обстеження від 20.11.2007 № 742 Державного центру сертифікації МНС України

Керівник органу з сертифікації
Руководитель органа по сертификации




підпис

В.І. Приймаченко
ініціали, прізвище

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в Реєстрі системи УкрСЕПРО за тел. (044) 537-35-76